



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
В СТАРОБЕШЕВСКОМ, АМВРОСИЕВСКОМ, ТЕЛЬМАНОВСКОМ РАЙОНАХ**

287200, ДНР, пгт. Старобешево, ул. Чкалова, 19, тел: +7(856) 795-17-60 e-mail: [urpn\\_86-8@rospotrebnadzor.ru](mailto:urpn_86-8@rospotrebnadzor.ru)  
ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611 ИНН 9303032022 КПП 9303010

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

« 16 » сентября 2024 г.

№ 24

ДНР, Г.О. Амвросиевский, посёлок городского типа Войковский  
(место выдачи)

Мною, Дорошенко Александром Евгеньевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой выездной проверки в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЙКОВСКАЯ ШКОЛА АМВРОСИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА», ОГРН 1229300089446, ИНН 9304012290, расположенного по адресу: 287350 ДНР, М.О. Амвросиевский, пгт Войковский, ул. Школьная, дом 1

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

03 сентября 2024 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. при осмотре помещений пищеблока Государственного бюджетного образовательного учреждения «Войковская школа Амвросиевского М.О., расположенного по адресу: 287350, ДНР, М.О. Амвросиевский, пгт Войковский, ул. Школьная, дом 1, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. комплекс помещений пищеблока не рассчитан на работу на сырье (объект введен в эксплуатацию в 1979 году), фактически пищеблок работает на сырье (используется мясо говядины, мясо птицы, рыба замороженная), загрузочный цех при этом отсутствует, что является нарушением требований п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 1 п. 2.4.6.1 СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения;

2. помещения, в которых осуществляется хранение пищевых продуктов, не оборудованы приборами для измерения относительной влажности воздуха, в связи с чем не проводится ежедневная регистрация влажности воздуха в складских помещениях, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.8 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз.6 п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3. на участке приготовления холодных блюд, обработки овощей и мяса отсутствует прибор для обеззараживания воздуха, что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 12 п.2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. на пищеблоке не оборудована локальная вытяжная система над источниками выделения тепла (плитами для приготовления блюд), что является нарушением 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

5. пробы воды из внутреннего водопровода, а именно: внутренний водопровод из крана ванны для мытья посуды на пищеблоке, из запасной ёмкости на пищеблоке, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых целей, отобранные в ГБОУ «Войковская школа Амвросиевского М.О., расположенного по адресу: 287350 ДНР, М.О. Амвросиевский, пгт Войковский, ул. Школьная, дом 1 не отвечают требованиям, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-химическим показателям, а именно:

- в пробе воды из крана для мытья посуды на пищеблоке – общая жёсткость (факт. – 25,0 ммоль/дм<sup>3</sup> (ПДК-7,0 ммоль/ дм<sup>3</sup>), сухой остаток (факт. – 2318,0 мг/дм<sup>3</sup> (ПДК-1000 мг/ дм<sup>3</sup>)
- в пробе воды внутреннего водопровода из запасной ёмкости на пищеблоке – общая жёсткость (факт. – 27,4 ммоль/дм<sup>3</sup> (ПДК-7,0 ммоль/ дм<sup>3</sup>), сухой остаток (факт. – 2432,0 мг/дм<sup>3</sup> (ПДК-1000 мг/ дм<sup>3</sup>)

(Заключение по результатам санитарно-эпидемиологических испытаний от 10.09.2024 № 950, выдано филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Донецкой Народной Республике» в Старобешевском, Амвросиевском, Тельмановском районах)

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений **предписываю**:

В Государственном бюджетном образовательном учреждении «Войковская школа Амвросиевского М.О., расположенного по адресу: 287350, ДНР, М.О. Амвросиевский, пгт Войковский, ул. Школьная, дом 1, в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований выполнить следующие мероприятия:

1. Складские помещения, в которых осуществляется хранение пищевых продуктов, оборудовать приборами для измерения относительной влажности воздуха - в срок до 01.11.2023г.
2. На участках приготовления холодных блюд, обработки овощей и мяса установить приборы для обеззараживания воздуха - в срок до 01.11.2023г.
3. В связи с отсутствием полного комплекса помещений пищеблока для работы на сырье, осуществлять все возможные мероприятия по недопущению нарушений точности технологических процессов и исключению встречных потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды - в срок - постоянно.
4. Оборудовать локальную вытяжную систему над источниками выделения тепла (плитами для приготовления блюд) – срок до 01.12.2023г.
5. Обеспечить использование в питьевых и хозяйственно-бытовых целях на пищеблоке учреждения воды соответствующей требованиям санитарного законодательства (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») – срок постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВОЙКОВСКАЯ ШКОЛА АМВРОСИЕВСКОГО


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА», ОГРН 1229300089446, ИНН 9304012290, расположенного по адресу: 287350 ДНР, М.О. Амвросиевский, пгт Войковский, ул. Школьная, дом 1

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Старобешевскому, Амвросиевскому, Тельмановскому районам по адресу: ДНР, пгт. Старобешево, ул. Чкалова, 19 нарочно, либо на e-mail: urpn\_86-8@gospotrebnadzor.ru, в срок до «01» декабря 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Заместитель начальника территориально отдела,  
Заместитель главного  
государственного санитарного врача  
Старобешевского, Амвросиевского,  
Тельмановского районов

(должность лица, составившего предписание)



А.Е. Дорошенко  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 16 » 02 2024 г. [Signature]  
(подпись)

[Signature]  
(инициалы и фамилия)