



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Амвросиевского
муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ул. Заводекая, 11, г. Амвросиевка, 287300 Телефон/Факс: +7(85659) 2-52-58
e-mail: gpn_amr@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № _____

дата и время начала проведения профилактического визита:

«11» августа 2023 г. 10 ч. 30 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«11» августа 2023 г. 11 ч. 15 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, Амвросиевский район,
пгт. Войковский, ул. Школьная 1

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен
профилактический визит: МБОУ «Войковская школа» Амвросиевского района

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий): _____

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного
пожарного надзора

профилактический визит проведен: заместитель начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Амвросиевского муниципального
округа управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике Вдовенко
Денисом Анатольевичем, капитаном внутренней службы

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБОУ «Войковская школа» Амвросиевского района, а
также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБОУ «Войковская школа» Амвросиевского района отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание школы – высокий риск (1 раз в 2 года).

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

3) Отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

4) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

5) наличие в отношении объекта положительного заключения

независимой оценки пожарного риска;

б) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

7) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

8) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
Общие нарушения		
1.	Руководителем не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ	п. 6 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (далее ППР в РФ)
2.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	п. 3 ППР в РФ
3.	Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17.1. ППР в РФ
4.	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны, помещений складского и производственного назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	п. 12 ППР в РФ
5.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей	п. 30 ППР в РФ
6.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение	ст. 6 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
7.	В здании не предусмотрены системы СПС (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) в соответствии с требованиями СП 5.13130 и СП 3.13130	ст. 6 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности приложение А, таблица А1 п. 1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования
8.	Помещение электрощитовой не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью	ст. 6 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Заместитель начальника ОНД и ПР

АМО УНД и ПР ГУ МЧС России

по Донецкой Народной Республике

Вдовенко Д.А., капитан внутренней

службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного
лица органа государственного пожарного надзора)

« 11 » 08 20 22 г.


(подпись)

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил (а):
Директор МДОУ

«Войковская школа»

Амвросиевского района

Стыций Н.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного
лица органа государственного пожарного надзора)

« 11 » 08 20 23 г.


(подпись)